

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY	PN-EN 61243-1/AC
	Prace pod napięciem Wskaźniki napięcia	
	Wskaźniki typu pojemnościowego stosowane przy napięciach prądu przemiennego powyżej 1 kV	ICS 13.260

EN 61243-1:1997/AC:1999, IDT

TREŚĆ POPRAWKI

Tytuł**Dodać** na końcu tytułu: „..... do 52 kV łącznie”.Rozdział 1, Zakres normyW pierwszym akapicie **zastąpić** „420 kV” przez „52 kV” (dwukrotnie).Podpunkt 4.4.2W tablicy 2, **zastąpić** „72,5 kV” przez „52 kV” i **usunąć** wiersze odpowiadające napięciom wyższym niż 52 kV.W tablicy 3, **usunąć** wiersze odpowiadające napięciom wyższym niż 52 kV.Podpunkt 6.2.1.1**Usunąć** uwagę w pierwszym akapicie.W piątym akapicie, **usunąć** zakończenie zdania po „...w odległości 1 m”.W tablicy 4, **usunąć** wiersze odpowiadające napięciom wyższym niż 52 kV.Podpunkt 6.3.2**Usunąć** czwarty akapit („Napięcie probiercze powinno wynosić $0,8 U_r$ współczynnik zwarcia doziemnego $< 1,4$.”)W tablicy 5, **usunąć** wiersze odpowiadające napięciom wyższym niż 52 kV.Podpunkt 6.3.3W dziewiątym akapicie, **usunąć** drugie zdanie („W przypadku wskaźników o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV.....powinno wynosić $0,8 U_r$.”).Podpunkt 7.1.2W trzecim akapicie, **usunąć** pierwsze zdanie („Dla wskaźników z napięciem znamionowym przekraczającym 110 kV powinno wynosić $0,8 U_r$.”).Rysunki 2a i 2b**Usunąć** z tablic dwa ostatnie wiersze odpowiadające napięciom wyższym niż 52 kV.

nr ref. PN-EN 61243-1:1998/AC:2000

Poprawka AC:1999 łącznie z normą europejską EN 61243-1:1997 ma (wraz z PN-EN) status Polskiej Normy. (Poprawka EN 61243-1:1997/AC:1999 modyfikuje normę europejską EN 61243-1:1997)	Zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 12 kwietnia 2000 r.
--	--