Polski Komitet Normalizacyjny

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 97.100.30

PN-EN 13240:2002/AC

sierpień 2004

Wprowadza
EN 13240:2001/AC:2003, IDT

Dotyczy

PN-EN 13240:2002
Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe
Wymagania i badania

nr ref. PN-EN 13240:2002/AC:2004

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 26 lipca 2004 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 13240:2001/AC:2003 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z niemieckiej wersji wprowadzonej EN.

Treść poprawki

W punkcie A.6.2.7.1 wzór 18 zastępuje się następującym wzorem:

$$C_{pmd} = 3{,}6 \times \left(0{,}361 + 0{,}008 \times \left(\frac{t_a}{1000} \right) + 0{,}034 \times \left(\frac{t_a}{1000} \right)^2 \right.$$
$$+ \left(0{,}085 + 0{,}19 \times \left(\frac{t_a}{1000} \right) - 0{,}14 \times \left(\frac{t_a}{1000} \right)^2 \right) + \left(\frac{CO_2}{100} \right)$$
$$\left. + \left(0{,}3 \times \left(\frac{t_a}{1000} \right) - 0{,}2 \times \left(\frac{t_a}{1000} \right)^2 \right) \times \left(\frac{CO_2}{100} \right) \right) \qquad (18)$$