



**Polski Komitet  
Normalizacyjny**

---

## **POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY**

---

ICS 13.220.20; 23.120

# **PN-EN 12101-3:2004/AC**

**czerwiec 2005**

**Wprowadza**  
EN 12101-3:2002/AC:2005, IDT

### **Dotyczy**

PN-EN 12101-3:2004

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów  
oddymiających

nr ref. PN-EN 12101-3:2004/AC:2005

## **Przedmowa krajowa**

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 24 maja 2005 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 12101-3:2002/AC:2005 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 12101-3:2004 z angielskiej wersji wprowadzonej normy.

## **Treść poprawki**

Na końcu wykazu w 6.1.1 dopisać nowy akapit: „Dla wyrobów sklasyfikowanych F400, oznaczenie klasy powinno być uzupełnione czasem pracy, tj. F400 (90) lub F400 (120).”.

W tabelicy 2, która dotyczy klasyfikacji, skorygować zapis na końcu wiersza F400 na „90 lub 120”.