

PN-EN 60811-3-2:1999/Ap1

marzec 2006

Dotyczy

PN-EN 60811-3-2:1999

Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację
i powłoki przewodów i kabli elektrycznych

Metody badania mieszanek polwinitowych

Sprawdzenie ubytku masy

Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 53 ds. Kabli i Przewodów i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 20 lutego 2006 r.

Stanowi poprawkę krajową w zakresie korekty błędu, który powstał w PN-EN 60811-3-2:1999 podczas opracowywania redakcyjnego normy.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Wzór na obliczanie pola powierzchni parowania A próbek w kształcie rurek, w 8.1.4 a), należy zastąpić następującym wzorem:

$$A = \frac{2\pi(D - \delta) \times (l + \delta)}{100} \text{ cm}^2$$