

## **PN-EN 13501-5:2006/AC**

**listopad 2008**

**Wprowadza**  
EN 13501-5:2005/AC:2008, IDT

### **Dotyczy**

**PN-EN 13501-5:2006**

**Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych  
i elementów budynków**

**Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań  
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy**

## Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 25 listopada 2008 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 13501-5:2005/AC:2008 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 13501-5:2006 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W zakresie tekstu poprawki wprowadzono odsyłacz krajowy oznaczony <sup>N1)</sup>.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl)

## Treść poprawki

**Tekst Poprawki z 2006 r. (będzie skorygowana w tekście Poprawki z 2008 r.)**

### B.4.2.4 Badanie 4

**Tablica „Badanie penetracji przez ogień (etap 2)”:**

#### „Kryteria”

W kolumnie „**Klasa B<sub>ROOF</sub>(t<sub>4</sub>)**” wartość powinna być zmieniona na następującą:

„≥ 60 min”

W kolumnie „**Klasa C<sub>ROOF</sub>(t<sub>4</sub>)**” wartości powinny być zmienione na następujące:

„< 60 min”

„> 30 min”

**Tekst Poprawki z 2008 r. (uwzględniono zmiany wprowadzone Poprawką z 2006 r. i dodano kolejne zmiany)**

W Spisie treści, 8.4, usunąć „metoda” pozostawić „Badanie 4” <sup>N1)</sup>.

W 3.9, podkład ciągły, usunąć „nominalne” <sup>N1)</sup>.

W 6.4.5.5.1, podpunkt a), zastąpić „przy nachyleniu 0°” wyrażeniem „przy nachyleniu 0° (w poziomie)”.

W B.4.2.4, Badanie 4, tablica z nagłówkiem „Badanie penetracji przez ogień (etap 2)”, wiersz „czas do penetracji”, zmienić tekst w kolumnach „kryteria” w tej tablicy na następujący:

Klasa B <sub>ROOF</sub> (t <sub>4</sub> )	Klasa C <sub>ROOF</sub> (t <sub>4</sub> )	Klasa D <sub>ROOF</sub> (t <sub>4</sub> )	Klasa E <sub>ROOF</sub> (t <sub>4</sub> )
≥ 60 min	< 60 min ≥ 30 min	< 30 min	< 30 min

<sup>N1)</sup> Odsyłacz krajowy: Treść została skorygowana w PN-EN 13501-5:2006.

W Tabelicy B.1, pod „Wybór podkładu w badaniu 1”, w wierszu „Podkład z płyt stalowych trapezowych” (przedostatni wiersz tablicy) i sformułowanie w pierwszej kolumnie tego samego wiersza, zmienić na następujący:

Podkład z płyt stalowych trapezowych nieperforowanych				<b>X</b>		<b>X</b>	
--	--	--	--	----------	--	----------	--

W Tabelicy B.2, Wybór podłoża w badaniu 2, wyrażenie w nagłówku tablicy, wiersz 2 zmienić na następujący „związany z wyborem podłoża i nachylenia w Badaniu 2”.

