

PN-EN 60670-1:2007/AC

grudzień 2010

Wprowadza
EN 60670-1:2005/AC:2010, IDT

Dotyczy

PN-EN 60670-1:2007

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego
do stałych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych

Część 1: Wymagania ogólne

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 14 grudnia 2010 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 60670-1:2005/AC:2010 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 60670-1:2007 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Załącznik ZB, Rozdział 12.9, Zjednoczone Królestwo

Zastąpić obecny tekst Szczególnych Warunków Krajowych „Puszki powinny być wykonane z metalowym gwintem w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się wkrętów samogwintujących nieskrawających lub skrawających” następującym:

Puszki, z wyjątkiem wyrobów wchodzących w zakres EN 60670-23, powinny być wykonane z metalowym gwintem w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się wkrętów samogwintujących nieskrawających lub skrawających
