

ICS 13.220.50;

PN-EN ISO 11925-2:2010/AC

czerwiec 2011

Wprowadza

EN ISO 11925-2:2010/AC:2011, IDT
ISO 11925-2:2010/AC1:2011, IDT

Dotyczy

PN-EN ISO 11925-2:2010

Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 180
ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów

Poprawka do Normy Europejskiej EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test - Technical Corrigendum 1 (ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011)

ma status Poprawki do Polskiej Normy

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct
impingement of flame - Part 2: Single-flame source test - Technical
Corrigendum 1 (ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011)

Essais de réaction au feu - Allumabilité de
produits soumis à l'incidence directe de la
flamme - Partie 2: Essai à l'aide d'une
source à flamme unique - Rectificatif
technique 1 (ISO 11925-2:2010/Cor
1:2011)

Prüfungen zum Brandverhalten -
Entzündbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzel-
Flammentest (ISO 11925-2:2010/Cor
1:2011)

This corrigendum becomes effective on 15 January 2011 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 15 janvier 2011 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 15. Januar 2011 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Contents	Page
Foreword.....	3

Foreword

This document (EN ISO 11925-2:2010/AC:2011) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 92 "Fire safety" in collaboration with Technical Committee CEN/TC 127 "Fire safety in buildings" the secretariat of which is held by BSI.

Endorsement notice

The text of ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011 has been approved by CEN as a EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 without any modification.



Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct impingement of flame —

Part 2: Single-flame source test

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Essais de réaction au feu — Allumabilité de produits soumis à l'incidence directe de la flamme —

Partie 2: Essai à l'aide d'une source à flamme unique

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical Corrigendum 1 to ISO 11925-2:2010 was prepared by Technical Committee ISO/TC 92, *Fire safety*, Subcommittee SC 1, *Fire initiation and growth*.

Page 2, 3.2

Replace the second indent in item b) with the following (thus replacing 10 m with 10 mm):

- for a surface containing cracks, fissures or holes, these do not exceed 6,5 mm in width or 10 mm in depth, and that the total area of such cracks, fissures or holes at the surface does not exceed 30 % of a representative square area of 250 mm × 250 mm of the exposed surface