

PN-EN 54-25:2011/AC

maj 2012

Wprowadza
EN 54-25:2008/AC:2012, IDT

Dotyczy

PN-EN 54-25:2011

Systemy sygnalizacji pożarowej

Część 25: Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 27 kwietnia 2012 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 54-25:2008/AC:2012 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 54-25:2011 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

W 8.3.12.2 zastąpić drugi akapit poniżej Tablicy 10 następującym:

„Podczas ostatniej 0,5 h okresu narażenia, w fazie wysokiej temperatury ostatniego cyklu, wartość progową transmisji próbki należy wyznaczyć zgodnie z Załącznikiem A. Wartość progową A_{podczas} należy zarejestrować”