

ICS 29.020; 29.080.01;

PN-EN 61936-1:2011/AC

kwiecień 2012

Wprowadza
EN 61936-1:2010/AC:2012, IDT

Dotyczy

PN-EN 61936-1:2011

**Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV --
Część 1: Postanowienia ogólne**

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 73

ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemianego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć

**Poprawka do Normy Europejskiej EN 61936-1:2010/AC:2012 Power installations exceeding 1 kV a.c. -
Part 1: Common rules**

ma status Poprawki do Polskiej Normy

Add the following SNCs in Annex ZA:

Clause **Special national condition**

6.2.9.5 **Iceland**

Minimum depth of a buried cable is 0,7 m.

7.2.6 **Iceland**

Minimum height of the external fence is 2 500 mm.

7.7 **Iceland**

Minimum height H' of live parts above accessible surfaces to the general public shall be: $H' = 5\,500$ mm for rated voltages U_m up to 52 V.
