POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 29.020; 91.140.50

PN-HD 60364-7-710:2012/AC

Wprowadza
HD 60364-7-710:2012/AC:2013, IDT

Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
Pomieszczenia medyczne

Poprawka do Dokumentu Harmonizacyjnego HD 60364-7-710:2012/AC:2013 *Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations* ma status Poprawki do Polskiej Normy

© Copyright by PKN, Warszawa 2013

nr ref. PN-HD 60364-7-710:2012/AC:2013-07

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 1 lipca 2013 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Nota uznaniowa

Poprawka do Dokumentu Harmonizacyjnego HD 60364-7-710:2012/AC:2013 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-HD 60364-7-710:2012/AC:2013-07.

CENELEC

Corrigendum to HD 60364-7-710:2012

English version

_____

***Add** the following special national conditions to the Annex ZA:*

Subclause	**Special national conditions**
710.415.2.2	**Slovakia** Replace the first paragraph as follows: In medical locations of group 1 the resistance of the protective conductors, including the resistance of the connections, between the terminals for the protective conductor of socket-outlets and of fixed equipment or any extraneous-conductive-parts and the equipotential bonding bus bar, shall not exceed **0,2 Ω**.
710.512.2.1	**Slovakia** Replace the paragraph above NOTE 4 as follows: Electrical devices (e.g. socket-outlets and switches) shall be installed at a distance of at least 0,2 m **in all directions** (centre to centre) from any medical gas-outlets, so as to minimize the risk of ignition of flammable gases.
Table B.1, line 19	**Slovakia** In Slovakia, haemodialysis rooms fall into group 2.

_____

March 2013