

PN-ISO 9705:1999/Ap1

Ochrona przeciwpożarowa

Badania ogniowe

**Badanie wyrobów powierzchniowych
w pomieszczeniu pełnej skali**

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 25 września 2013 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki w zakresie korekty błędów, które powstały na etapie tłumaczenia.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Zmiana w E.2.2, Załącznik E

Pierwsze zdanie zmienić następująco: „Zaleca się, aby układ próbkujący (patrz rysunek E.3) był wykonany z materiału niekorodującego, np. PTFE.”