

Dotyczy

PN-EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1

Oddziaływania na konstrukcje

Część 1-4: Oddziaływania ogólne

Oddziaływania wiatru

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 24 marca 2011 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki


1 W Podrozdziale 5.3 zmienić akapit (4) następująco:

(4) Sił tarcia na powierzchni można nie brać pod uwagę, jeżeli całkowite pole wszystkich powierzchni równoległych (albo znajdujących się pod niewielkim kątem) do kierunku wiatru jest równe lub mniejsze niż 4 krotna suma wszystkich powierzchni zewnętrznych prostopadłych do kierunku wiatru (nawietrznych i zawietrznych).

2 Zmienić tytuł Tablicy 7.3a następująco:

Tablica 7.3a – Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów jednospadowych

3 Zmienić Rysunek 7.20 na poniższy.



4 We wzorze (B.5) zmienić warunek: $v \geq 0,02 \text{ Hz}$ na $v \geq 0,08 \text{ Hz}$