

# Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 91.140.10

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiórczymi przeponowymi – Wymagania

| Pozycja        | Jest                                          | Powinno być                                   |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| s. 6, wzór (6) | $V_n = V_u \frac{p_{\max} + 1}{p_{\max} - 1}$ | $V_n = V_u \frac{p_{\max} + 1}{p_{\max} - p}$ |

Normalizacja 8/200