

PN-HD 60364-7-717:2010/AC

Wprowadza

HD 60364-7-717:2010/AC:2014, IDT

Instalacje elektryczne niskiego napięcia

**Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji**

Zespoły ruchome lub przewożne

Poprawka do Dokumentu Harmonizacyjnego HD 60364-7-717:2010/AC:2014 *Low-voltage electrical installations - Part 7-717: Requirements for special installations or locations - Mobile or transportable units* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 21 października 2014 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Nota uznaniowa

Poprawka do Dokumentu Harmonizacyjnego HD 60364-7-717:2010/AC:2014 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-HD 60364-7-717:2010/AC:2014-10.



Corrigendum to HD 60364-7-717:2010

English version

In 717.313, note 2, delete "b second dash" to read: "In the case of Figure 717.4, an earth electrode may be necessary for protective purposes (see 717.411.6.2)."

September 2014