

PN-EN 61439-3:2012/AC1

Wprowadza
IEC 61439-3:2012/AC1:2013, IDT

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)

Poprawka do Normy Międzynarodowej IEC 61439-3:2012/AC1:2013 *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 22 grudnia 2014 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Międzynarodowej IEC 61439-3:2012/AC1:2013, przyjęta przez CENELEC decyzją Rady Technicznej, została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 61439-3:2012/AC1:2014-12.

IEC 61439-3
(First edition – 2012)

**Low-voltage switchgear and controlgear
assemblies –**

**Part 3: Distribution boards intended to be
operated by ordinary persons (DBO)**

CEI 61439-3
(Première édition – 2012)

Ensembles d'appareillage à basse tension –

**Partie 3: Tableaux de répartition destinés à être
utilisés par des personnes
ordinaires (DBO)**

CORRIGENDUM 1

11 Routine verification

Replace the existing sentence after the title by the following new text and new subclause:

This clause of Part 1 applies except as follows.

11.9 Dielectric properties

Addition after the first paragraph:

A dielectric test is not required on a DBO containing busbars and/or prefabricated main circuit wiring only, nor on simple constructions where inspection of the conductors and cables, including proper laying is sufficient.

11 Vérification individuelle de série

Remplacer la phrase existante après le titre par le nouveau texte suivant et le nouveau paragraphe suivant:

L'article de la Partie 1 s'applique avec les exceptions suivantes.

11.9 Propriétés diélectriques

Addition après le premier alinéa:

Un essai diélectrique n'est pas exigé pour un DBO comportant des jeux de barres et/ou un câblage préfabriqué du circuit d'alimentation, ni pour des constructions simples où l'inspection des conducteurs et des câbles, y compris le cheminement approprié est suffisant.