

PN-IEC 60884-1:2006/Ap1

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego

Część 1: Wymagania ogólne

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 20 stycznia 2016 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

10.2

Tekst podrozdziału zmienia się następująco:

Części wyrobów dostępne dla dotyku po zainstalowaniu i przyłączeniu przewodów jak do normalnego użytkowania – z wyjątkiem małych wkrętów lub podobnych elementów, odizolowanych od części czynnych, przeznaczonych do mocowania podstaw, pokryw lub płytek maskujących gniazd wtyczkowych – powinny być wykonane z materiałów izolacyjnych; pokrywy i płytki maskujące gniazd wtyczkowych stałych oraz dostępne dla dotyku części wtyczek i gniazd wtyczkowych przenośnych mogą być wykonane z metalu, jeżeli są spełnione wymagania podane w 10.2.1 lub 10.2.2.

11.3

Tekst Uwagi 2 zmienia się następująco:

W zakresie wymagań tego punktu małe wkręty i podobne elementy odizolowane od części czynnych, przeznaczone do mocowania podstaw, pokryw lub płytek maskujących nie są uważane za części dostępne dla dotyku, które mogą stać się częściami czynnymi, w przypadku uszkodzenia izolacji.

12.3.11

Tytuł nagłówka trzeciej kolumny w Tablicy 10 zmienia się następująco:

Przekrój nominalny żyły

Załącznik B

Tytuł Załącznika B zmienia się następująco:

Lista próbek potrzebnych w badaniach