

**PN-EN 60422:2013-10/AC1**

**Wprowadza**  
IEC 60422:2013/AC1:2013, IDT

**Mineralne oleje elektroizolacyjne w urządzeniach elektrycznych**

**Zalecenia dotyczące nadzoru i konserwacji**

**Poprawka do Normy Międzynarodowej IEC 60422:2013/AC1:2013 *Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance guidance* ma status Poprawki do Polskiej Normy**

## **Przedmowa krajowa**

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 4 maja 2016 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl)

## **Nota uznaniowa**

Poprawka do Normy Międzynarodowej IEC 60422:2013/AC1:2013 przyjęta przez CENELEC decyzją Rady Technicznej została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 60422:2013-10/AC1:2016-05.

**IEC 60422**  
(Fourth edition – 2013)

Mineral insulating oils in electrical equipment –  
Supervision and maintenance guidance

**CEI 60422**  
(Quatrième édition – 2013)

Huiles minérales isolantes dans les matériels  
électriques – Lignes directrices pour la  
maintenance et la surveillance

**CORRIGENDUM 1**

**A.2 Sampling temperature at or above  
20 °C**

*Insert, after the first line of the second  
paragraph, the missing Formula (A.1):*

$$f = 2,24e^{(-0,04ts)} \quad (A.1)$$

**A.2 Température d'échantillonnage  
égale ou supérieure à 20 °C**

*La présente correction ne concerne que le  
texte anglais*