POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 35.020; 35.110; 35.160

PN-EN 50600-4-2:2017-02/AC

Wprowadza
EN 50600-4-2:2016/AC:2017-02, IDT

Technika informatyczna

Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych

Część 4-2: Efektywność zużycia energii

Poprawka do Normy Europejskiej EN 50600-4-2:2016/AC:2017-02 *Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 4-2: Power Usage Effectiveness* ma status Poprawki do Polskiej Normy

© Copyright by PKN, Warszawa 2017

nr ref. PN-EN 50600-4-2:2017-02/AC:2017-04

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 5 kwietnia 2017 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl


Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN 50600-4-2:2016/AC:2017-02 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 50600-4-2:2017-02/AC:2017-04.

Corrigendum to EN 50600-4-2:2016


English version

Replace Figure B.2 with the following one




PUE = E_{DC} / E_{IT}
= (1 100 000 x 1 + 1 600 000 x 0,1)/(1 000 000)
= 1,26

Replace Figure B.6 with the following one:



PUE = E_{DC} / E_{IT}
= (1 450 000 + 1 000 000)/(1 500 000)
= 1,63

Replace Figure B.7 with the following one:



PUE = E_{DC} / E_{IT}
PUE = (1 200 000 + 350 000 x 0,2)/(1 000 000)
PUE = 1,27

February 2017