

PN-EN 61936-1:2011/AC

Wprowadza
EN 61936-1:2010/AC:2013, IDT

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

Część 1: Postanowienia ogólne

Poprawka do Normy Europejskiej EN 61936-1:2010/AC:2013 *Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem angielskiej wersji Poprawki do Normy Europejskiej EN 61936-1:2010/AC:2013.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 7 sierpnia 2014 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za tłumaczenie poprawki jest KT nr 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennej (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

Dodać następujące szczególne warunki krajowe w Załączniku ZA:

<u>Rozdział</u>	<u>Szczególne warunki krajowe</u>
-----------------	-----------------------------------

6.2.9.5	Islandia
----------------	-----------------

Minimalna głębokość zakopanego kabla to 0,7 m.

7.2.6	Islandia
--------------	-----------------

Minimalna wysokość zewnętrznego ogrodzenia wynosi 2 500 mm.

7.7	Islandia
------------	-----------------

Minimalna wysokość H' części czynnych ponad powierzchnię ogólnie dostępną powinna wynosić: $H' = 5\,500$ mm dla napięć znamionowych U_m do 52 kV włącznie.