

PN-EN 442-1:2015-02/Ap1

Grzejniki i konwektory

Część 1: Wymagania i warunki techniczne

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 27 kwietnia 2018 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Treść Podrozdziału **4.7 Odporność na działanie ciśnienia** zmienia się następująco:

Jeżeli jest to wymagane, odporność na działanie ciśnienia grzejników i konwektorów, których dotyczy niniejsza norma, należy sprawdzić wg 5.6, a wynik podać jako brak pęknięć przy ciśnieniu stanowiącym 1,69 krotność maksymalnie dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa].