

## **Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW**

### **Część 2: Bezpieczeństwo**

**Poprawka do Normy Europejskiej EN 12309-2:2015/AC:2015 *Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW*  
– Part 2: Safety** ma status Poprawki do Polskiej Normy

## Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem angielskiej wersji Poprawki do Normy Europejskiej EN 12309-2:2015/AC:2015.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN 29 stycznia 2016 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za tłumaczenie poprawki jest KT nr 277 ds. Gazownictwa, PK nr 4 ds. Użytkowania Gazu.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: [www.pkn.pl](http://www.pkn.pl).

## Treść poprawki

### 1 Modyfikacja Tablicy 10

Zastąpić Tablicę 10 następującą nową tablicą:

”

**Tablica 10 – Wartości  $A_s$  i  $K$**

Gaz do badań	G 110	G 120	G 20	G 25	G 30	G 31
$A_s$	3,67	4,14	9,52	8,19	30,95	23,8
$K$	0,946	0,955	1	1	1,047	1,04

”