

PN-EN 61439-3:2012/AC2

Wprowadza

EN 61439-3:2012/AC:2019-04, IDT

IEC 61439-3:2012/AC2:2019, IDT

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO)

Poprawka do Normy Europejskiej EN 61439-3:2012/AC:2019-04 *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem angielskiej wersji Poprawki do Normy Europejskiej EN 61439-3:2012/AC:2019-04.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 12 czerwca 2019 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Rysunek 101 – Przykład weryfikowania przyrostów temperatury w czasie próby nagrzewania kompletnej DBO wg 10.10 2.3.6

Istniejącą UWAGĘ 3 zastąpić nową uwagą:

UWAGA 3

Prąd znamionowy pola (obwodu) jest wartością prądu deklarowanego przez producenta ZESTAWU, który może być mniejszy niż prąd znamionowy urządzenia zgodnie z odpowiednią normą na to urządzenie.

Tablica AA.1 – Punkty będące przedmiotem uzgodnienia między producentem ZESTAWU i użytkownikiem.

W pozycji „Zdolność zwarciowa wytrzymywana” istniejące odniesienie w drugiej kolumnie pierwszego wiersza zastąpić następująco:

Prąd zwarciowy spodziewany na zaciskach zasilania I_{cp} (kA)	3.8.7
---	-------