

PN-EN IEC 60900:2018-10/AC

Wprowadza

EN IEC 60900:2018/AC:2020-05, IDT

IEC 60900:2018/COR2:2020, IDT

Prace pod napięciem

**Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym
do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V**

Poprawka do Normy Europejskiej EN IEC 60900:2018/AC:2020-05 *Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC (IEC 60900:2018/COR2:2020)* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN 02 września 2020 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest PKN/KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN IEC 60900:2018/AC:2020-05 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN IEC 60900:2018-10/AC:2020-09.

ICS 13.260; 29.240.20; 29.260.99

English Version

**Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and
1 500 V DC
(IEC 60900:2018/COR2:2020)**

Travaux sous tension - Outils à main pour usage jusqu'à 1
000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu
(IEC 60900:2018/COR2:2020)

To be completed
(IEC 60900:2018/COR2:2020)

This corrigendum becomes effective on 29 May 2020 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60900:2018/COR2:2020 was approved by CENELEC as EN IEC 60900:2018/AC:2020-05 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60900
Edition 4.0 2018-06

IEC 60900
Édition 4.0 2018-06

**LIVE WORKING – HAND TOOLS FOR USE UP TO
1 000 V AC AND 1 500 V DC**

**TRAVAUX SOUS TENSION – OUTILS À MAIN
POUR USAGE JUSQU'À 1 000 V EN COURANT
ALTERNATIF ET 1 500 V EN COURANT CONTINU**

CORRIGENDUM 2

**Figure 25 – Dummies for testing locking
systems used with square drives of
nominal size 12,5 mm of ISO 1174**

In Figure 25b – Dummy "MAX"

Replace "13,36" by "13,63" as follows:

**Figure 25 – Gabarits pour l'essai des
systèmes de verrouillage utilisés avec
des carrés conducteurs de dimension
nominale 12,5 mm de l'ISO 1174**

Dans la Figure 25b – Gabarit «MAX»

*Remplacer "13,36" par "13,63" comme
suit:*

