

PN-IEC 60884-2-7:2014-11/Ap1

**Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku
domowego i podobnego**

**Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące
przedłużaczy**

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez PKN/KT nr 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 2 kwietnia 2021 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

Pierwszy akapit w Podrozdziale 14.3 zmienia się następująco:

W przedłużaczach z zabezpieczeniem przeciążeniowym (np. mających wtyczkę z bezpiecznikiem lub zabezpieczenie przetężeniowe) prąd znamionowy wtyczki nie powinien być mniejszy niż prąd znamionowy zabezpieczenia przetężeniowego.