

PN-EN 12186:2015-02/Ap1

Infrastruktura gazowa

**Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu
i dystrybucji**

Wymagania funkcjonalne

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez PKN/KT 277/PK nr 3 ds. Przesyłu Paliw Gazowych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 22 lipca 2021 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

1. W 3.2.2 zamiast „w obudowie zamkniętej” powinno być „w zamkniętej przestrzeni”.
2. W 3.2.5 zamiast „określona przestrzeń” powinno być „zamknięta przestrzeń”.
3. W 7.2.6 i w dalszej treści normy zamiast terminu „przewody odpowietrzające” powinien być termin „przewody wydmuchowe”.
4. W 7.2.6, piąty akapit, pierwsze zdanie zmienia się następująco:
„Otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się do nich materiałów i przedmiotów w taki sposób, aby wykluczyć ich blokowanie”.
5. W 8.1 zamiast terminu „przewód upustowy” powinien być termin „przewód wydmuchowy”.
6. W 8.6.1, drugi akapit, w pierwszej pozycji wyliczenia zamiast „pomieszczenia” powinno być „zamkniętej przestrzeni”.
7. W 8.6.1, drugi akapit, w drugiej pozycji wyliczenia zamiast „ograniczenie liczby połączeń oddechowych, pod warunkiem że nie pogorszy to właściwości użytkowych” powinno być „ograniczniki w połączeniach odpowietrzających, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na wydajność operacyjną”.
8. W 8.6.1, trzeci akapit, zamiast „otworów oddechowych” powinno być „otworów odpowietrzających”.