

PN-EN IEC 60947-1:2021-07/AC

Wprowadza

EN IEC 60947-1:2021/AC:2023-01, IDT

IEC 60947-1:2020/COR1:2022, IDT

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa

Część 1: Postanowienia ogólne

Poprawka do Normy Europejskiej EN IEC 60947-1:2021/AC:2023-01
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules
(IEC 60947-1:2020/COR1:2022) ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem angielskiej wersji Poprawki do Normy Europejskiej EN IEC 60947-1:2021/AC:2023-01.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN 07 marca 2023 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za tłumaczenie poprawki jest PKN/KT nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Wersja polska

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
Część 1: Postanowienia ogólne
(IEC 60947-1:2020/COR1:2022)

Low-voltage switchgear and
controlgear – Part 1: General rules
(IEC 60947-1:2020/COR1:2022)

Appareillage à basse tension –
Partie 1: Règles générales
(IEC 60947-1:2020/COR1:2022)

Niederspannungsschaltgeräte –
Teil 1: Allgemeine Festlegungen
(IEC 60947-1:2020/COR1:2022)

Niniejsza poprawka do normy jest polską wersją poprawki do Normy Europejskiej EN IEC 60947-1:2021/AC:2023-01. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejsza poprawka wchodzi w życie w dniu 20 stycznia 2023 r. do uwzględnienia w angielskiej wersji językowej EN.

CENELEC

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Centrum Zarządzania CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Nota uznaniowa

Tekst niniejszej poprawki IEC 60947-1:2020/COR1:2022 został zatwierdzony przez CENELEC jako EN IEC 60947-1:2021/AC:2023-01 bez żadnych modyfikacji.

Treść poprawki

2 Powołania normatywne

Zastąpić istniejące powołanie na IEC 60068-2-52:1996 następującym:

IEC 60068-2-52:2017, *Environmental testing – Part 2-52: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)*

9.3.3.3.4 Przyrosty temperatury torów prądowych głównych

W pozycji i) a) fragment: „podanym w Tablicy 9.” zastąpić następująco: „podanym w Tablicy 9, o przekroju nie mniejszym niż 1 mm².”.

Tablica Q.1 – Sekwencja badań

W wierszu 14. Mgła solna, w czwartej i siódmej kolumnie niniejszej tablicy zastąpić „Ostrość” następująco: „Metoda badania”.

W odsyłaczu i do tablicy, pod Minimalna rezystancja izolacji zastąpić „10 MΩ” i „100 MΩ” odpowiednio „1 MΩ” i „10 MΩ”.

W istniejącym odsyłaczu j zastąpić powołanie „IEC 60068-2-52:1996” następującym: „IEC 60068-2-52:2017”.

Na końcu istniejącego odsyłacza j dodać następujące nowe zdanie:

Urządzenia sprawdzone według IEC 60068-2-52:1996 nie wymagają ponownego badania, gdyż nie ma zmian w procedurze badania.