

PN-EN ISO 80079-36:2016-07/AC

Wprowadza

EN ISO 80079-36:2016/AC:2019, IDT

ISO 80079-36:2016/AC1:2019, IDT

Atmosfery wybuchowe

Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych

Metodyka i wymagania

Poprawka do Normy Europejskiej EN ISO 80079-36:2016/AC:2019
Explosive atmospheres – Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres – Basic method and requirements – Technical Corrigendum 1
(ISO 80079-36:2016/Cor 1:2019) ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem polskiej wersji Poprawki do Normy Europejskiej EN ISO 80079-36:2016/AC:2019.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN 14 maja 2020 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za tłumaczenie poprawki jest PKN/KT nr 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

Poprawki do wersji francuskiej zostały umieszczone po tekście w języku angielskim.

8.2.1 Postanowienia ogólne

W wyliczeniu b) zastąpiono słowo „suface” słowem „surface”.¹

8.4.4 Odporność termiczna na gorąco

Zastąpiono istniejącą Tablicę 9 następującą nową Tablicą 9:

Temperatura pracy T_S	Warunki badania	Alternatywne warunki badania
$T_S \leq 70\text{ °C}$	672_{+30}^0 h przy $(90 \pm 5)\text{ \% RH}$, w $T_S + (20 \pm 2)\text{ °C}$ (lecz temperatura badania nie mniejsza niż 80 °C)	
$70\text{ °C} < T_S \leq 75\text{ °C}$	672_{+30}^0 h przy $(90 \pm 5)\text{ \% RH}$ w $T_S + (20 \pm 2)\text{ °C}$	504_{+30}^0 h przy $(90 \pm 5)\text{ \% RH}$ w $(90 \pm 2)\text{ °C}$ następnie suszone przez 336_{+30}^0 h w $T_S + (20 \pm 2)\text{ °C}$
$T_S > 75\text{ °C}$	336_{+30}^0 h przy $(90 \pm 5)\text{ \% RH}$ w $(95 \pm 2)\text{ °C}$, następnie suszone przez 336_{+30}^0 h w $T_S + (20 \pm 2)\text{ °C}$	504_{+30}^0 h przy $(90 \pm 5)\text{ \% RH}$ w $(90 \pm 2)\text{ °C}$ następnie suszone przez 336_{+30}^0 h w $T_S + (20 \pm 2)\text{ °C}$
T_S jest temperaturą określoną w 3.8 i NIE powinna uwzględniać zwiększenia określonego w 8.4.1.		

11.2 Postanowienia ogólne

Dodano nowy punkt po punkcie n):

- o) Komponenty Ex nie powinny zawierać oznakowania klasą temperaturową ani maksymalną temperaturą powierzchni.

¹ Ta poprawka dotyczy wyłącznie wersji angielskiej.