

PN-EN IEC 62271-100:2022-04/AC

Wprowadza

EN IEC 62271-100:2021/AC:2024-02, IDT

IEC 62271-100:2021/COR3:2024, IDT

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

Poprawka do Normy Europejskiej EN IEC 62271-100:2021/AC:2024-02 *High-voltage switchgear and controlgear -- Part 100: Alternating-current circuit-breakers (IEC 62271-100:2021/COR3:2024)* **ma status**
Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN 20 marca 2024 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest PKN/KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN IEC 62271-100:2021/AC:2024-02 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN IEC 62271-100:2022-04/AC:2024-03.

Version française

Appareillage à haute tension - Partie 100: Disjoncteurs à courant
alternatif
(IEC 62271-100:2021/COR3:2024)

Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil
100: Wechselstrom-Leistungsschalter
(IEC 62271-100:2021/COR3:2024)

High-voltage switchgear and controlgear - Part 100:
Alternating-current circuit-breakers
(IEC 62271-100:2021/COR3:2024)

Ce corrigendum prendra effet le 9 Février 2024 pour incorporation dans la version française de l'EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Notice d'entérinement

Le texte de l'IEC 62271-100:2021/COR3:2024 a été approuvé par le CENELEC comme l'EN IEC 62271-100:2021/AC:2024-02 sans aucune modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62271-100
Edition 3.0 2021-07

IEC 62271-100
Édition 3.0 2021-07

High-voltage switchgear and controlgear –
Part 100: Alternating-current circuit-breakers

Appareillage à haute tension –
Partie 100: Disjoncteurs à courant alternatif

CORRIGENDUM 3

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

A.3.1 Rated voltages of 100 kV and above

Replace the existing Equation (A.18):

$$u_{1,\text{test}} = u_1 \times \left(1 + \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{I_L}{I_{\text{sc}}}\right) \quad (\text{A.18})$$

with the following:

$$u_{1,\text{test}} = u_1 \times \left(1 + \frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{I_L}{I_{\text{sc}}}\right)\right) \quad (\text{A.18})$$

Corrections à la version française:

Cette correction ne s'applique qu'à la langue anglaise.